

高浜小学校等整備事業  
入札説明書等への質問回答（第2回）

平成28年9月13日

高浜市

## 要求水準書 質問記入欄

No	本編	資料 番号	頁	章	節	(1)	①	i)	項目等	質問内容	質問回答
1	○		14	2	1	1	(2)	3) iv	学校・地域 共用ゾーン	公民館機能は下足とあり、小学校は上下足履き替えとあります。 公民館は小学校内に設けることを条件としていますが、これは学校教育ゾーンに土足エリアを存在させるということでしょうか。 公民館部分を上足利用として提案しても良いでしょうか。	前段：公民館は小学校校舎内への設置を原則としていますが(要求水準書p.41)、学校教育ゾーンに含めるものではありません。 後段：原案通り、公民館は下足利用を前提として計画してください。(要求水準書p.42)
2	○		43	2	2	3	(2)	⑤ ii	公民館	ものづくり工房は、現「ものづくり工房あかおにどん」の機能を移転するとあります。現「ものづくり工房あかおにどん」の図面、施設概要をご提示下さい。	別添、平面図及び施設概要をご確認ください。
3	○		43	2	2	3	(2)	⑤ iii	公民館	図工室とものづくり工房は隣接して配置し、両室間に連絡する出入口を設置することを求めているが、学校教育ゾーン内の小学校図工室は上足、ものづくり工房は下足での利用を想定しています。両室を行き来する場合の上下足の考え方をご提示ください。 連絡口に面して履き替えスペースを設置するというのでしょうか。	小学校図工室は上足、ものづくり工房は下足での利用とし、2つの部屋を行き来するにあたっては、上足と下足とを履きかえることを前提として計画してください。
4	○		42	2	2	3	(2)	④ ii	公民館	IT工房室は、現「IT工房くりっく」の機能を移転するとあります。現「IT工房くりっく」の図面、施設概要をご提示下さい。	別添、平面図及び施設概要をご確認ください。
5	○		33	2	2	1	(2)	① iii	メインアリーナ	メインアリーナに地域開放用の下足入(300人以上)の設定がありますが、メインアリーナにて1000人の来客を想定したイベントを開催する場合、観客は土足のままアリーナに入ると想定してもよろしいでしょうか。	本施設の運用にあたり、300人を超える来客がある場合には、下足入れ(袋)をお渡しして上足に履きかえて頂く等の対応を想定しています。
6	○		13	2	1	1	(2)	② iv	学校・地域 共用ゾーン	学校・地域共用ゾーン玄関に設置を求めているカードキーシステム等の入退室管理システムは、学校・地域共用ゾーンの利用者全てにキーを配布して管理するのでしょうか。データを取る目的はどのようなものでしょうか。	前段：エントランスホールから学校・地域共有ゾーンへ出入りするための玄関は、地域利用者が学校・地域共有ゾーンへ出入りするためのものであり、地域利用者に対し、カードキーを貸し出すことを想定しています。 後段：セキュリティの観点から、地域利用者の入退室状況のデータを管理するためのシステム等を想定しています。

要求水準書 質問記入欄

No	本編	資料 番号	頁	章	節	(1)	①	i)	項目等	質問内容	質問回答
7	○		13	2	1	1	(2)	②	iv	学校・地域共用ゾーンおよび将来他の特別教室を開放して地域住民が使用する場合、開放する特別教室とそれ以外の教室はじめ学校内諸室との区画(セキュリティ区画)は必要でしょうか。開放時の市民利用者の管理方法、管理区画の形成方法についての考え方を具体的にご提示ください。	前段:学校・地域共有ゾーンとその他のゾーンとは、セキュリティ区画が必要です。また、図書室の将来的な地域開放に備え、図書室の地域開放時にもセキュリティが確保できるよう配慮した計画としてください。 後段:地域利用者の管理方法は、No.6後段をご参照ください。管理区画の形成方法は、要求水準書に記載の通り、シャッターやスチールドア等を適切に配置し、管理区分を分けられるよう計画してください。
8	○		45	2	2	4	(3)		ii	駐車を工事期間中でも適切に確保できるようにとの指示がありますが、工事期間中に確保すべき駐車台数および利用者詳細内訳をご提示ください。また、工事期間中の駐車台数を確保するために屋外運動場の一部を使用してもよろしいでしょうか。	前段:60台程度以上を確保できるように配慮してください。 後段:不可とします。
9	○		45	2	2	4	(3)		iii	駐車場200台以上の設定がありますが、教職員用、公民館職員用など想定される利用者詳細内訳をご提示ください。	利用者の詳細内訳は、特に設定しておりません。

別紙1-7

様式集(入札参加資格審査) 質問記入欄

No	本文	様式 番号	1	項目等	質問内容	質問回答
1				入札参加資格審査に関する提出書類	参加表明時に参加資格審査書類を提出しないため、参加資格があるかどうかわからない状態で、提案書を出す事になりますが、本当に問題無いのでしょうか。	問題ありません。

## 様式集(入札書類審査) 質問記入欄

No	本文	様式 番号	1	(1)	①	項目等	質問内容	質問回答
1		I-1				初期投資費見積書	様式I-1初期投資費の見積もりの中で、設計費の計上についてですが、本来設計業務が終了するタイミングは第1期工事の着工前となるため、1期工事に全て計上しても問題ないでしょうか。	設計費についても、建設・工事監理費と同様、工期ごとに計上するようにしてください。
2		I-1				初期投資費見積書	様式I-1初期投資費の見積もりの中で、調査費の計上についてですが、調査業務が終了するタイミングは設計業務開始前となるため、1期工事に全て計上しても問題ないでしょうか。	調査費についても、建設・工事監理費と同様、工期ごとに計上するようにしてください。
3		I-1				初期投資費見積書	様式I-1初期投資費の見積もりの中で、申請費の計上についてですが、申請業務が終了するタイミングは第1期工事の着工となるため、1期工事に全て計上しても問題ないでしょうか。	申請業務費用についても、建設・工事監理費と同様、工期ごとに計上するようにしてください。