

高浜市クーリングシェルター指定要領

1 目的

気候変動適応法第21条第1項に基づき、熱中症による健康被害の発生を防止するため、熱中症特別警戒情報の発表期間中に開放する「指定暑熱避難施設（以下、「クーリングシェルター」という。）」として、高浜市内の施設を指定することを目的とする。

2 指定要件

クーリングシェルターの指定要件は、次に定めるとおりとする。

- (1) 定期的にメンテナンスされており、施設の実情及び規模に応じた適切な機能を有した冷房設備があること。
- (2) 熱中症特別警戒情報の発表期間中、あらかじめ公表する開放可能日及び時間帯において、一般開放できること。
- (3) 受入可能人数が同時に適切に滞在できる空間が確保されていること。

3 指定

(1) 公共施設

市長は、2の指定要件を満たす施設について指定することができる。

(2) 民間施設

市長は、クーリングシェルター指定の応募があった施設について、2の指定要件を満たすと認めるときは、当該施設をクーリングシェルターとして指定し、管理者と協定を締結する。

4 指定の期間等

指定の日から指定の属する年度の3月31日までとし、指定を受け

た施設を有する者から事前の申し出がない限り、翌年度以降も毎年度指定を更新するものとする。

5 指定の解除

指定を受けた施設が2の指定要件を満たさなくなった場合または指定を受けた者から指定の解除の申し出があった場合は、4の指定の期間中であっても、市長は指定を解除するものとする。

また、指定を受けた者がクーリングシェルターとしてふさわしくないと認められる場合、市長は指定を解除することができる。

6 公表

3の指定を受けた施設については、その概要を市ホームページ等で公表するものとする。

7 運用の期間

クーリングシェルターとして施設を運用する期間は、毎年度4月第4水曜日から10月第4水曜日までとする。ただし、指定初年度については、指定の日から10月第4水曜日までとする。

8 留意事項

クーリングシェルターとして指定された施設の運用について、次の事項を可能な限り順守すること。

- (1) 気温に応じて適当な冷房機器を稼働すること。
- (2) 環境省が発表する熱中症特別警戒情報を取得及び把握すること。
- (3) 熱中症特別警戒情報が発表されたときは、クーリングシェルターとして一般に開放すること。(開館または営業時間中に限る。)

- (4) 施設に市が提供するポスターを設置し、クーリングシェルターであることを周知すること。
- (5) 受け入れ可能人数に応じて、休憩できる椅子等を配置すること。
- (6) 熱中症予防のため、避難者が持ち込む飲料等による水分補給を可能とすること。